

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Kutno, dnia 14.06.2017 r.

20.06.2017

Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Barlickiego 15

L.dz. 5900 zał. 99-320 Żychlin

znak: PSSE/HK/JO/4611/97/017 (dot. wodociągu publicznego w Żychlinie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1412, zm. Dz. U. 2016 r., poz. 2003), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 25.05.2017 r. Nr 871/2017-W-1 i 871/2017-W-2 oraz ze sprawozdaniem z dnia 12.06.2017 r. nr 1086/2017-W przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS w Łodzi, próbek wody nr 871/2017-W-1, 871/2017-W-2 i 1086/2017-W pobranych do badania w dniach 11.05.2017 r. i 06.06.2017 r. z wodociągu publicznego w Żychlinie, którego właścicielem jest Gmina Żychlin

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2017 r. w SUW przy ul. Łukasińskiego 60 i w Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 5 w Grabowie będącymi punktami monitoringu jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbki wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda nie spełnia wymagań określonych w załącznikach nr 1 - 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) ze względu na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w próbce nr 871/2017-W-1.

Po otrzymaniu sprawozdania producent wody poinformował PSSE w Kutnie o podjęciu działań naprawczych, które polegały na usprawnieniu procesu uzdatniania wody, a po ich zakończeniu zlecił ponowne badania w zakwestionowanym zakresie. W dniu 06.06.2017 r. w SUW w Żychlinie przy ul. Łukasińskiego 60 pobrano próbę potwierdzającą nr 1086/2017-W, w której nie stwierdzono obecności mikroorganizmów. W związku z tym, że prowadzone działania naprawcze przyniosły pożądany efekt wodę oceniono jako przydatną do spożycia.

Badanie wykonane zostało przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Gminy Żychlin
3. a/a sporządził – Jakub Opitz
sprawdził – Maciej Walczak

14.06.2017 r.

14.06.2017 r. *W*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska