

Wypych Zbigniew

Imię i nazwisko radnego

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE W PŁYNEŁO | |
| Dnia 31. 03. 2021 | |
| L.dz. | zał. |
| podpis | |

26.03.2021 r.

data złożenia interpelacji

Burmistrz

Gminy Żychlin

99-320 Żychlin

*BPI + SB + Bim. Podyk
07.04.21
W*

INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji:

Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żychlin, remonty, przeglądy, awarie.

Uzasadnienie interpelacji:

W związku z odpowiedzią Pana Burmistrza z dnia 13.10.2020 r. OP.0003.2.2020 oraz pismem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie z dnia 21.10.2020 r. znak: L.dz. 2301/NW/2020, **wnoszę** o przedstawienie na piśmie następujących informacji :

Ad.1. Jaka jest przyjęta częstotliwość płukania końcówek sieci wodociągowej w skali roku.

Ad. 2.

- a/ Ile jest punktów hydrantowych na sieci.
- b/ Czy na każdy przegląd i badanie hydrantów sporządzany jest protokół z badania wydajności wodnej hydrantu zewnętrznego.
- c/ Czy częstotliwość wykonania przeglądu i badania hydrantów jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)

Ad. 3. W jakim zakresie wykonywane są regularne przeglądy sieci kanalizacyjnej.

Ad. 4.

- a/ Czy na sieciach kanalizacyjnej występują punkty występowania regularnych blokad kanału, jeśli tak to czy zlokalizowano przyczyny ich występowania.
- b/ Czy na przyłączach kanalizacyjnych z punktów gastronomicznych wbudowane są separatory tłuszczu .
- c/ Czy przeprowadzane są regularne badania przez laboratoria akredytowane jakości ścieków z punktów usługowych typu:

- gastronomia
- pralnie chemiczne
- stacje CPN
- piekarnie i ciastkarnie
- myjnie samochodowe i itp.

d/ Gdzie są składowane odpady powstałe z czyszczenia sieci i studzienek kanalizacyjnych i jak są dalej zagospodarowywane.

Ad. 5.

a/ Ile jest studni rewizyjnych na sieciach kanalizacyjnych.

b/ Co jest przyczyną konieczności wykonywania corocznych regulacji włączów na studzienkach kanalizacyjnych w ul. Szkolnej, Dworcowej i Jagiełły.

Czy nie jest to spowodowane wadliwym wykonaniem zwieńczenia studni kanalizacyjnych.

Ad. 6.

a/ **Sieć wodociągowa**

- Jakie są długości sieci wodociągowych i przyłączy z podziałem uwzględniającym materiał z którego zostały wykonywane,
- Co jest najczęstszą przyczyną awarii sieci wodociągowych,
- Jak często wykonywane są przeglądy sprawności zasuw na sieciach wodociągowych.

b/ **Sieć kanalizacyjna**

- Jakiego typu są awarie występujące na sieci kanalizacyjnej.

c/ **Przepompownie ścieków**

- Ile jest przepompowni ścieków,
- Czy wykonywane są roczne przeglądy serwisowe przepompowni ścieków,
- Czy zawarta jest umowa z firmą zewnętrzną na przeprowadzanie rocznych przeglądów serwisowych przepompowni ścieków,
- Jaka jest awaryjność przepompowni ścieków w skali roku.

1. Czy prowadzone są książki obiektów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków ?

Wnioski i propozycje:

Zostaną przedstawione po przedłożeniu szczegółowych informacji, raportów przez Burmistrza Gminy Żychlin w odpowiedzi na złożone zapytania.

Załączniki: Brak

Wyczerpującej odpowiedzi proszę udzielić pisemnie.

..... Wypych Z.
podpis