

1. Kto odpowiada za weryfikację PFU pod kątem wykonanych audytów tj. zgodności stanu faktycznego i tego co jest w PFU? Mam na myśli np. typ instalacji 1f czy 3f oraz układ pracy sieci dla danego obiektu.

PFU był wykonywany w oparciu o ankiety składane przez właścicieli obiektów. Projektant winien dokonać szczegółowej wizji obiektu i zweryfikować stan istniejący, po czym zastosować odpowiednie wielkości instalacji. W sytuacji zgłaszanych rozbieżności Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru zadecydują o sposobie rozwiązaniu problemu po uzyskaniu zgody instytucji udzielającej dotacji.

2) W PFU stoi, że Wykonawca winien wykonać dokumentację Wykonawczą w myśl zgodną ze stosownym rozporządzeniem. W przywołanym rozporządzeniu nie ma informacji na temat projektu wykonawczego a jest mowa o projekcie technicznym lub budowlanym. Proszę o wyjaśnienie zapisu.

Chodzi więc o projekt techniczny.

3) Kto jest odpowiedzialny za weryfikację stanu konstrukcji nośnej dachów? Uprawnienia branży elektrycznej i sanitarnej nie obejmują swoim zakresem konstrukcji dachowych.

Rolą projektanta jest sprawdzenie stanu technicznego dachu i podjęcie decyzji o zlokalizowaniu instalacji na dachu.

4) Po czyjej stronie jest wykonanie analizy ryzyka i projektu ew. rozbudowy/modernizacji instalacji odgromowej?

Zgodnie z PFU wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich pomiarów już istniejącej instalacji odgromowej a w przypadku jej braku do jej wykonania w ramach umowy i wynagrodzenia.